

2016-03-29

Silanex
Jan Samuelsson

Betr. LIP Avjämningsmassor på Florosil TS

Vi har provat vidhäftning av LIP Avjämningsmassor på underlag behandlat med Florosil TS. Förbehandling (primning) av underlag utfördes med koncentrerad LIP Supergrund. Samtliga prover uppvisade fullgod vidhäftning mellan avjämningsskikt och underlag. Vi godkänner därför användning av koncentrerad LIP Supergrund som förbehandling (primning) vid spackling med LIP's avjämningsmassor i minsta skiktjocklek på 4 mm på underlag behandlat med Florosil TS.

Vänliga hälsningar

